

令和2年度 岩内地方衛生組合一般廃棄物最終処分場(老古美) 維持管理状況

【総埋立量】

<埋立物の種類及び総数量>

種類	単位	数量合計
焼却残渣	m ³	19,768
破碎処理残渣		9,897
直接埋立 ※ ₁		926
その他		2,723
覆土 ※ ₂		11,686
合計		45,000

・埋立期間:平成8年12月～平成30年3月
(じん芥処理場廃止により、平成30年3月30日をもって埋立処分を終了している)

※₁ 直接埋立:汚水処理汚泥・家庭系埋立限定物

※₂ 覆土内訳 (中間覆土:3,394m³ 最終覆土8,468m³)

【施設の点検】

設備名	異常の有無・結果	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等の損壊	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	処置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
遮水工効果の低下	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	処置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
調整槽の損壊	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	処置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
浸出水処理施設の機能	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	処置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
導水管等の防凍	異常の有無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
	処置内容	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

【水質検査】

<放流水 水質検査(自主)>

令和2年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取月日			4/23	5/21	6/18	7/21	8/20	9/23	10/22	11/19	12/17	1/21	2/18	3/18
測定結果の得られた日			4/29	5/26	6/23	7/27	8/25	9/29	10/27	11/24	12/23	1/27	2/24	3/24
異常の有無			無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
項目	単位	基準値												
PH	mg/L	5.8～8.6	7.2	7.3	7.2	7.6	7.7	8.0	7.9	7.7	7.6	8.0	7.9	8.1
BOD	mg/L	20以下	0.1	0.1	0.1	0.2	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3
COD	mg/L	90以下	2.8	1.8	3.4	1.6	2.2	1.4	3.8	2.0	2.2	3.8	1.8	2.8
SS	mg/L	60以下	1.2	0.8	0.4	0.4	0.4	1.6	2.4	0.8	1.2	0.4	1.2	4.4
大腸菌群数	個/cm ³	3000以下	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

<地下水(集排水設備) 水質検査(自主)>

令和2年度			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定月日			—	5/29	6/26	7/31	8/28	9/25	10/30	11/27	—	—	—	—
項目	単位	シート下部排水管												
電気伝導率	ms/m	No.1(山側)	—	9.23	9.99	10.49	10.28	9.64	9.56	8.98	—	—	—	—
		No.2(海側)	—	9.94	9.35	11.65	16.41	14.70	10.48	10.79	—	—	—	—

※電気伝導率:冬季期間は測定していない(積雪により採水不可能な為)

