

令和7年度 岩内地方清掃センター(ごみ焼却施設) 維持管理状況

【処分した一般廃棄物の種類及び数量】

<ごみ搬入状況>

項目	令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃計画収集ごみ (t)		182.75	219.54	211.36	228.60	257.83	236.72	214.73	184.55	199.16	181.71	158.79	204.13	2,479.87
可燃直接搬入ごみ (t)		199.62	205.80	191.70	217.92	209.71	205.01	200.43	174.14	209.91	143.78	147.67	201.29	2,306.98
小計 (t)		382.37	425.34	403.06	446.52	467.54	441.73	415.16	358.69	409.07	325.49	306.46	405.42	4,786.85
破碎処理後可燃ごみ (t)		70.47	80.73	60.22	88.40	64.10	71.73	74.84	48.52	51.72	37.32	32.63	60.90	741.58
合計 (t)		452.84	506.07	463.28	534.92	531.64	513.46	490.00	407.21	460.79	362.81	339.09	466.32	5,528.43

<ごみ処理状況>

項目	令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
焼却処理量 (t)		526.01	456.88	483.72	524.68	454.84	585.41	659.87	297.23	203.01	591.71	415.43	456.88	5,655.67
運転日数 (日)		20	18	19	20	17	22	23	11	9	22	16	18	215
日平均処理量 (t/日)		26.3	25.4	25.5	26.2	26.8	26.6	28.7	27.0	22.6	26.9	26.0	25.4	26.1
焼却灰搬出量 (t)		59.10	52.74	57.57	56.96	49.11	61.10	70.16	35.50	19.63	58.46	37.34	48.01	605.68
飛灰 搬出量 (t)		19.20	16.28	18.08	19.46	16.22	18.76	17.30	7.33	7.32	20.26	14.71	17.79	192.71

【測定に関する事項】

項目	令和7年度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	測定結果日		4/30	5/30	6/30	7/31	8/29	9/30	10/31	11/14	12/30	1/31	2/27	3/31
燃焼中の焼却ガス温度	測定位置	燃焼室出口												
	測定結果(°C)		1,069	1,039	979	1,010	1,020	1,005	1,000	1,054	1,047	1,042	1,009	997
集じん器に流入する焼却ガス温度	測定位置	ろ過式集じん器入口												
	測定結果(°C)		196	196	196	195	195	195	196	195	196	197	199	199
煙突から排出する排ガス中の一酸化炭素濃度	測定位置	屋内煙道測定孔												
	測定結果(ppm)		0.32	0.29	1.00	0.47	0.17	0.37	0.10	0.01	0.44	0.22	1.81	0.45

【堆積したばいじんの除去】

項目	令和7年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
冷却設備	除去を行った日	4/14	5/12	6/9	7/14	8/4	9/1	10/6	—	—	—	2/9	3/16
排ガス処理設備	除去を行った日	4/14	5/12	6/9	7/14	8/4	9/1	10/6	—	—	—	2/9	3/16

※堆積したばいじんは、連続的に排出される。それ以外に定期的に内部に立入り除去している。

【排ガス中の測定に関する事項】

項目	令和7年度	6月	8月	10月	1月	
排ガスを採取した位置		屋内煙道測定孔				
ばいじん濃度採取月日		6/17	8/22	10/10	1/30	
測定結果の得られた日		7/17	9/30	11/10	2/27	
項目	単位	基準値				
ばいじん	g/m ³ N	0.08	0.008	0.008	0.001	0.003
硫黄酸化物	m ³ N/hr	48	0.41	0.20	0.23	0.027
窒素酸化物	ppm	250	100	95	93	100
塩化水素	mg/m ³	700	120	98	97	80
水銀(ガス状+粒子状)	μg/m ³ N	30	0.36	0.011	2.20	0.20
ダイオキシン類濃度採取月日		7/18				
測定結果の得られた日		9/11				
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N	1	0.22			